

Izvedeni obratovalni monitoringi dotočne ali surove odpadne vode in očiščene odpadne vode, ki izteka iz Čistilne naprave Veržej v sprejemnik in odvodnik (reko Muro), so pokazali naslednji učinek čiščenja za leto 2005, prikazan v tabeli:

Parameter	Povprečna letna vrednost		MDK (mg/l)	UČINEK (%)
	VTOK (mg/l)	IZTOK (mg/l)		
KPK	694	112	150	83,9
BPK5	372	40	30	89,3